



No. de Certificado

**3301**

Certificación tipo marca de conformidad (**Esquema 5 ISO IEC 17067**)

El organismo de certificación QCERT otorga a **Overhaulin SAS** con identificación **901229676** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

**Producto:** Estructuras de redes de distribución (incluye torrecillas y perfiles metálicos)

**Descripción cualitativa del producto:** Estructura metálica (Sistema de Herrajes tipo rack para soportar paneles fotovoltaicos)

**Referente normativo:** UL 2703:2015

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 2 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en [www.qcert.com.co](http://www.qcert.com.co). Este certificado es para uso exclusivo del titular.

<b>Fecha de otorgamiento:</b>	2024-07-05	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
<b>Fecha de vencimiento:</b>	2027-07-04	<b>Seguimiento 1:</b> 2025-07-05
		<b>Seguimiento 2:</b> 2026-07-05

---

Especialista de Certificación

 KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO, ANTIOQUIA.

 [servicioalcliente@qcert.com.co](mailto:servicioalcliente@qcert.com.co)  (574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**La Calidad es  
nuestro sello.**  
[qcert.com.co](http://qcert.com.co)

ANEXO CERTIFICADO



No de certificado 3301 Fecha de Emisión 2024-07-05  
 Dirección Calle 77A # 45 A 19

Aspecto	Descripción
Producto	Estructuras de redes de distribución (Incluye torrecillas y perfiles metálicos)
Descripción cualitativa de producto	Estructura metálica (Sistema de Herrajes tipo rack para soportar paneles fotovoltaicos)
Documento normativo	UL 2703:2015
Referente normativo para el material de aluminio	ASTM B221:2014
Fabricante	Overhaulin SAS
Planta de fabricación	Calle 77A # 45 A 19
Marca	Overhaulin SAS
Material de la estructura	Perfiles de Aluminio estructural 6005 T5 y 6070 T6
Material tornillería	Acero inoxidable serie 300
Material puesta a tierra	Pines de cobre incorporados
Cargas mecánicas	Downward Pressures: 15 psf Upward Pressure: 7.5 psf Down Slope Load: 7.5 psf
Exclusiones (*)	Ninguna



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPR-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcert.com.co

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 2 de 2

No de certificado 3301

Fecha de Emisión

2024-07-05

Dirección Calle 77A # 45 A 19

## REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	TUERCA	TUERCA PERFIL DE 2CM - PERFORADA Y ROSACADA - TORNILLO SOCKET INOX M8X20
2	BRIDA CENTRAL	BRIDA CENTRAL DE 6CM - DOBLE PIN DE COBRE - TORNILLO SOCKET INOX DE M8X40 Y M8X45
3	BRIDA LATERAL	BRIDA LATERAL DE 6CM - PIN DE COBRE - TORNILLO SOCKET INOX M8X20
4	RIEL SOPORTE A	RIEL TIPO A - LONGITUDES DESDE 12CM HASTA 6,2MTS
5	RIEL SOPORTE A	RIEL TIPO A - LONGITUDES DESDE 12CM HASTA 6,2MTS
6	RIEL SOPORTE A	RIEL TIPO A - LONGITUDES DESDE 12CM HASTA 6,2MTS
7	RIEL SOPORTE A	RIEL TIPO A - LONGITUDES DESDE 12CM HASTA 6,2MTS
8	RIEL SOPORTE C	RIEL TIPO C - LONGITUDES DESDE 12CM HASTA 6MTS
9	RIEL SOPORTE C	RIEL TIPO C - LONGITUDES DESDE 12CM HASTA 6MTS
10	RIEL SOPORTE C	RIEL TIPO C - LONGITUDES DESDE 12CM HASTA 6MTS
11	ESCUADRA SOPORTE	ESCUADRA SOPORTE DE 4CM - DOBLE PERFORACION - TORNILLO SOCKET INOX M8X20
12	ANCLAJE TEJA GRAFADA	ANCLAJE PARA TEJA GRAFADA - PERFORADA Y ROSCADA - 1 TORNILLO M8X20 Y 3 M8X25
13	ANCLAJE TEJA TRAPEZOIDAL	ANCLAJE TEJA TRAPEZOIDAL - PERFORADO
14	UNIÓN DE 20 cm	UNION PERFIL TUERCA DE 20CM - PERFORADA Y ROSCADA
15	ANCLAJE A TIERRA	ANCLAJE A TIERRA - PERFORADO Y ROSCADO - TORNILLO SOCKET M8X20
16	MINI RIEL TEJA TRAPEZOIDAL	MINI RIEL TEJA TRAPEZOIDAL DE 12CM
17	MINI RIEL TEJA GRAFADA	MINI RIEL TEJA GRAFADA DE 12CM

---

 Especialista de certificación

 ISO/IEC 17065:2012  
 11-CPB-003


KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.


[servicioalcliente@qcert.com.co](mailto:servicioalcliente@qcert.com.co)

 (574) 444 80 87 - 301 790 90 20 [qcert.com.co](http://qcert.com.co)